



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА СНЕЖНОЕ»
(МБОУ «СШ № 2 Г. СНЕЖНОЕ»)

ДНР, 286500, Г.О. СНЕЖНЯНСКИЙ, Г.СНЕЖНОЕ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д.1,
тел (06256)5-54-96, e-mail: shkola2sneg@yandex.ru Идентификационный код 9304011515

07.08.2023г. №01-35/ 425

на _____ от _____ 2023г.

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Снежное
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по ДНР майору внутренней службы
А.П. Марченко

Об устранении нарушений
требований пожарной безопасности
в МБОУ «СШ №2 Г.СНЕЖНОЕ»

Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА СНЕЖНОЕ» сообщает об устранении
нарушений требований пожарной безопасности.

1. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия прилагается).
2. В адрес начальника Отдела образования администрации города Снежное Васильева Д.В. направлено ходатайство об оказании содействия в решении вопроса по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно внесения в бюджетный запрос учреждения:
 - оборудование здание школы системой пожарной сигнализации адресного типа;
 - оборудование здание школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа;
 - установка ограждения на кровле в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013;
 - оборудовать пути эвакуации аварийным эвакуационным освещением;
 - обеспечить обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 стропила и обрешетки чердака, либо выполнить их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения;
 - обеспечить приобретение предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток;
 - обеспечить приобретение и исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток;
 - обеспечить приобретение световых оповещателей «Выход» для актового зала световыми ;

А.П. Марченко
07.08.2023

- обеспечить приобретение противопожарных люков 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра (2 выхода).

Также сообщаем, что в 2024 году запланирован капитальный ремонт МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА СНЕЖНОЕ» курирующим регионом Самарской областью.

Директор
МБОУ «СШ № 2 Г. СНЕЖНОЕ»



Н.Л. Шеркунова

Handwritten signature